

Филиал казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики  
«Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  
«Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»  
(Филиал Республиканского СРЦН «Глазовский ДДИ»)

Драгунова ул., 76 д., Глазов г.,  
Удмуртская Республика, 427629  
тел./факс: (34141) 3-71-50  
E-mail: [social38@minsoc18.ru](mailto:social38@minsoc18.ru), <http://glddi.ru>  
ОКПО 43668798, ОГРН 1021801513843  
ИНН/КПП 1831051750/183201001

«Ляб визьем пинальёслы Глазкарысь нылпи интернат-юрт»  
«Быдэ вуымтэосты мерлыко йбназанья элькун центр»  
Удмурт Элькунысь мерлыко юрттос сётонья казна ужьюртлэн филиалэз  
(«Глазкарысь НИЮ»  
Элькун БВМЙЦ филиалэз)

Драгунова ур., 76-ти юрт., Глазкар к.,  
Удмурт Элькун, 427629  
тел./факс: (34141) 3-71-50  
E-mail: [social38@minsoc18.ru](mailto:social38@minsoc18.ru), <http://glddi.ru>  
ОКПО 43668798, ОГРН 1021801513843  
ИНН/КПП 1831051750/183201001

27.12.2022 № 569/01-18  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Республиканский СРЦН**

*Ответ на представление об устранении нарушений законодательства о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*

Филиал Республиканского СРЦН «Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», рассмотрев представление, вынесенное по результатам проверки исполнения законодательства о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

Представление рассмотрено на совещании при заведующим филиалом 27 декабря 2022г., ответственным работникам даны указания по устранению выявленных нарушений. В результате проведена следующая работа:

В Республиканский СРЦН направлена заявка-потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 2023 год, в том числе устройство для самозакрывания противопожарных дверей, для устранения нарушения п.24 Правил противопожарного режима.

Уплотнения в притворах противопожарных дверей заменены, приведены в исправное состояние, в соответствии с п.24 Правил противопожарного режима.

На складе у руководителя физической культуры и в вентиляционной светильники приведены в соответствие с пп. «з» п.35 Правил противопожарного режима. В зале ЛФК светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) сняты, при выделении денежных средств в зал ЛФК будут приобретены светильники, предусмотренные конструкцией.

В складском помещении дымовой пожарной извещатель заменен, находится в исправном состоянии, в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима.

В инвентарной комнате столовой электрический кабель проложен в соответствии с пп. «з» п.35 Правил противопожарного режима.

За выявленные нарушения в ходе данной проверки специалист по противопожарной профилактике Фёдорова У.А. привлечена к административному наказанию в виде предупреждения.

Приложения:

- 1.Постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении;
- 2.Постановление о назначении административного наказания;
- 3.Фото устраненных нарушений.

Заведующий филиалом



Т.Л.Мальшева

Исполнитель: Бреннер Светлана Ивановна 8(34141)3-71-50