



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации
ПРОКУРАТУРА
Удмуртской Республики
ГЛАЗОВСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
ГЛАЗОВЫСЬ ЁРОСКУСПО
ПРОКУРАТУРА
ул. Пращенникова, 29, г. Глазов, 427626
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



317978 234306

Директору казенного учреждения
социального обслуживания Удмуртской
Республики «Республиканский
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»

Корепановой С.А.

ул. Телегина, д. 42 а, г. Ижевск,
Удмуртская Республика, 426006

23.12.2022 №098/713-22-20940031

об устранении нарушений
законодательства о защите прав детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Глазовской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в филиалах казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее по тексту - Республиканский СРЦН) «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Глазова» и «Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994) обязательные требования пожарной безопасности (далее- требования пожарной безопасности) – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ст.ст. 1, 20 указанного Федерального закона к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

24.11.2022 Глазовской межрайонной прокуратурой совместно с государственными инспекторами г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасных условий пребывания детей в филиале Республиканского СРЦН «Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», в ходе которой выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности.

Глазовская межрайонная прокуратура
Удмуртской Республики
№ 098/713-22-20940031

В нарушение п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее по тексту – Правил противопожарного режима) в компьютерном классе на 2-ом этаже, в архиве, в кабинете сестры-хозяйки на первом этаже отсутствует устройство для самозакрывания противопожарной двери либо находится в неисправном состоянии.

При входе в отделение №5, в отделении №5, в отделении №6 уплотнения в притворах противопожарных дверей находятся в неисправном состоянии, а именно не обеспечивают газодымонепроницаемость, что также противоречит требованиям п. 24 Правил противопожарного режима.

Вопреки п.п. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в складе у руководителя физической культуры, в зале ЛФК на втором этаже, в вентиляционной допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.

В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (в складском помещении дымовой пожарной извещатель находится в неисправном состоянии).

Вопреки пп. «з» п. 35 Правил противопожарного режима в инвентарной комнате столовой электрический кабель проложен по горючему основанию.

В филиале Республиканского СРЦН «СРЦН г. Глазова» установлено, что в нарушение п. 43 Правил противопожарного режима, должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год, информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесена.

Вопреки п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников в кабинете социального педагога менее 0,5 м.

Частью 5 статьи 18 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекун и попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе подопечных как о своем собственном, не допускать уменьшения стоимости имущества подопечного.

Проверкой выявлены нарушения жилищных прав детей-сирот.

Проверкой в СРЦН г. Глазова установлено, что с октября 2021 года до декабря 2022 года не принято мер по защите жилищных прав Наймушиной К.А., Наймушина А.А., Нефедова А.Н., мать которых Нефедова Е.Ю. приобрела жилое помещение на средства материнского (семейного) капитала до вынесения решения о лишении ее родительских прав.

Причинами и условиями допущенных нарушений закона является ненадлежащее исполнение сотрудниками Учреждения, непосредственно выполняющих работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также в результате отсутствия должного контроля со стороны руководства за деятельностью подчиненных сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

П Р Е Д Л А Г А Ю:

Безотлагательно рассмотреть данное представление.

Принять действенные меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, жилищных прав воспитанников, их причин и условий им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения, к установленной законом ответственности.

О времени и месте рассмотрения представления уведомить Глазовскую межрайонную прокуратуру.

О результатах рассмотрения представления сообщить в письменной форме в Глазовскую межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением документов, подтверждающих устранение указанных нарушений.

Заместитель межрайонного
прокурора

советник юстиции

А.В. Князев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00907D1AF55898402F8E455915767F1845
Владелец **Князев Алексей Васильевич**
Действителен с 11.03.2022 по 04.06.2023